



GEMEINDEVERTRETUNG DER GEMEINDE KIEDRICH IM RHEINGAU

Drucksache Nr.: G 104
Kiedrich, den 30.05.2022

Vorlage des Gemeindevorstandes

Betr. Einbau eines Lüftungssystems in das Bürgerhaus Kiedrich
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.02.2021(FR 241)
Hier: Beantwortung des Antrags

Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt die Stellungnahme des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.

Begründung:

Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 19.02.2021 wurde seitens der Bauverwaltung ein Angebot zum Einbau eines Belüftung- bzw. Klimatisierungssystems zur Entkeimung der Raumluft und Reinigung von Krankheitserregern angefordert.

Gemäß dem vorliegenden Angebot kostet die Nachrüstung der vorhandenen Lüftungsanlage 28.695,26 €.

Seitens der Bauverwaltung wurde eine örtliche Überprüfung der vorhandenen Lüftungsanlage im Bürgerhaus gemeinsam mit einem HLS-Fachingenieur durchgeführt. In diesem Zuge wurden die Lüftungsanlagen für die verschiedenen Bereiche auf ihre Eignung für eine Umrüstung zwecks Entkeimung geprüft.

Die Prüfung ergab, dass der gegebene Luftaustausch im Verhältnis zum Raumvolumen keine relevante Entkeimung, insbesondere bei Veranstaltungen im großen Saal des Bürgerhauses bewirken würde.

Somit ist der Einbau einer solchen Filteranlage im Zuge einer Nachrüstung der vorhandenen Lüftungsanlage (Bauzeit 1981) nicht zielführend.

Steinmacher
Bürgermeister